

АКТ
выполнения ремонтных работ по замене
арматуры в ИТП «Жилье»

Адрес объекта: СПб, ул. Корпусная, д.9

Настоящий акт составлен о том, что в период с 16.01.2017 г. по 01.03.2017 г. на объекте ЖК «Люмьер» проведены следующие ремонтные работы по замене оборудования: **Арматура регулирующая в ИТП**

Место проведения работ: ИТП «Жилье»

Перечень осуществленных работ:

1. Демонтаж арматуры регулирующей стальной
2. Подгонка и зачистка труб нерж. ИТП
3. Монтаж арматуры регулирующей из нержавеющей стали
4. Вварка нипелей резьбовых 2шт.
5. Установка фильтра из нержавеющей стали
6. Промывка системы ГВС и циркуляции
7. Пусконаладочные работы

Затраченные материалы:

1. Вентиль шаровый нерж. ДУ 65 – 8 шт,
2. Вентиль шаровый 1” нерж. - 4 шт.
3. Фильтр ДУ 65 – 1 шт.
4. Ниппель нерж. ДУ 65 -2 шт
5. Прокладка паронитовая 16 шт.
6. Электроды – 2 кг.
7. Круг отрезной 10 шт.
8. Болт, гайка, шайба М14 – 16 комплектов

Срок гарантии на выполненные работы 1 год.

Срок гарантии на изделия – согласно заводу изготовителю

Работы выполнены силами УК «Люмьер-Комфорт»

Работы по замене принял: _____
Главный инженер ООО «УК «Люмьер-комфорт») Камков Д.И.

«01» марта 2017 г.

ООО «УК «Люмьер-комфорт»»



Заявка №7801247290957 от 24.01.2017 г.

Кто принял: Веснина Оксана Владимировна

Дата и время принятия: 24-01-2017 15:36

Заказчик: Веснина Оксана Владимировна

Адрес: г Санкт-Петербург, ул Корпусная, д. 9

Содержание заявки: Замена вентиля в ИТП (жилая часть) 24.01.17

Заявка передана исполнителю

Сантехник: Рахматов Жамшид Абдужаборович

Сантехник: Афонькин Алексей Геннадьевич

Дата и время передачи: 24 01 17

Прибыл на объект: 10 часов 00 минут

Убыл с объекта: 12 часов 30 минут

Выполненные работы:

Замена и установка вентиля на задвиге

Затраченные материалы:

Зшт - вентилянок задвигек ДУ-65

Показания квартирных счетчиков:

XBC: _____ XBC: _____ XBC: _____
ГВС: _____ ГВС: _____ ГВС: _____

Работа выполнена: Да
(да/нет/частично)

Рахматов Жамшид Абдужаборович
/ (Исполнитель)

Афонькин Алексей Геннадьевич
/ (Исполнитель)

(Заказчик)

Организация предоставляет гарантию на выполненные работы только при наличии оплаченной квитанции

20 65

ООО «УК «Люмьер-комфорт»»



Заявка №7802036458913 от 03.02.2017 г.

Кто принял: Веснина Оксана Владимировна

Дата и время принятия: 03-02-2017 10:52

Заказчик: Веснина Оксана Владимировна
Адрес: г Санкт-Петербург, ул Корпусная, д. 9
Содержание заявки: Замена кранов в ИТП

Заявка передана исполнителю
Сантехник: Афонькин Алексей Геннадьевич

Дата и время передачи: 02 02 17
Прибыл на объект: 10 часов 00 минут
Убыл с объекта: 13 часов 30 минут

Выполненные работы:

Замена кранов

Затраченные материалы:

4шт - кран шаровой АУ-65
2шт - кран шаровой АУ-25(14)
1шт - Круг обрезной
4шт - электроды по керн

Показания квартирных счетчиков:

ХВС: _____ ХВС: _____ ХВС: _____
ГВС: _____ ГВС: _____ ГВС: _____

Работа выполнена: _____ Да _____
(да/нет/частично)

Афонькин Алексей Геннадьевич _____
(Исполнитель)

_____ (Заказчик)

Организация предоставляет гарантию на выполненные работы только при наличии оплаченной квитанции

2078

ООО «УК «Люмьер-комфорт»»



Заявка №7802070221511 от 07.02.2017 г.

Кто принял: Веснина Оксана Владимировна

Дата и время принятия: 07-02-2017 16:58

Заказчик: Веснина Оксана Владимировна
Адрес: г Санкт-Петербург, ул Корпусная, д. 9
Содержание заявки: Замена кранов в ИТП

Заявка передана исполнителю
Сантехник: Рахматов Жамшид Абдужаборович
Сантехник: Афонькин Алексей Геннадьевич

Дата и время передачи: 07 02 17
Прибыл на объект: 10 часов 00 минут
Убыл с объекта: 13 часов 20 минут

Выполненные работы: Замена кранов

Затраченные материалы:
2шт - Кран шаровой (4)
1шт - фильтр АУ-65
2шт резьба нерж. сталь
10шт электрода ЛЕН - 50гр. смазка - 20гр

Показания квартирных счетчиков:
ХВС: _____ ХВС: _____ ХВС: _____
ГВС: _____ ГВС: _____ ГВС: _____

Работа выполнена: Да
(да/нет/частично)

Рахматов Жамшид Абдужаборович / (Исполнитель)
Афонькин Алексей Геннадьевич / (Исполнитель)

(Заказчик)

Организация предоставляет гарантию на выполненные работы только при наличии оплаченной квитанции