



**Отчет управляющей компании «Люмьер-Комфорт»
о выполнении условий договора за МАРТ 2021 г.
ЖК «Люмьер»**

В период с 1 по 31 марта 2021 года

Организационные мероприятия

1. Контроль за работами подрядных организаций
2. Составление и размещение объявлений.
3. Контроль технического обслуживания лифтов, СКУД, АППЗ.

В рамках проведения регламентных работ были выполнены следующие мероприятия:

1. Снятие показаний за отчетный период (март 2021 г.)
2. Контроль параметров теплоснабжения и водоснабжения (давление, температура) на вводе в ИТП, в системе отопления, в системе горячего водоснабжения, на вводе водомерного узла, в системе холодного водоснабжения
3. Внешний осмотр оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения и канализации (ежедневно).
4. Внешний осмотр трубопроводов и теплоизоляции систем отопления, горячего и холодного водоснабжения на предмет целостности, отсутствия протечек, отсутствия коррозии, наличия маркировки и соблюдения теплоизолирующих свойств.
5. Внешний осмотр оборудования (фильтров, обратных и редукционных клапанов, коллекторов, запорной арматуры, средств измерения и контроля) на предмет отсутствия механических повреждений, отсутствия загрязнения внешних поверхностей.
6. Осмотр дренажных приемков и стоков на предмет отсутствия загрязнения и заполнения водой.
7. Осмотр помещений ИТП и водомерных узлов на предмет освещения, вентиляции, сохранности оборудования, отсутствия следов протечек и загрязнения.
8. Проверка исправности и работоспособности оборудования систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения и канализации
9. Проверка исправности и работоспособности фильтров и грязевиков, обратных клапанов, редукционных и балансировочных клапанов, коллекторов и запорной арматуры
10. На завесе У2 (въезд), произведена замена путевого выключателя (ВП 15К-21А-231-54У2.8) на новый, выполнена его настройка.
11. На приточных установках произведена замена конусообразных силиконовых прокладок ДУ 40 на новые.

Акт Регламентного обслуживания систем СКУД и домофонии охранного телевидения

Проверка систем на наличие программных ошибок на АРМ;

Проверка креплений, юстировка и протяжка замков и вызывных панелей(всех);

Устранение неисправностей по заявкам

Чистка юстировка видео камер

2 камеры не работают и демонтированы.

6. – восстановление камер вызывных панелей 4 и 2й парадной.

7. – чистка системных блоков серверов ВН и СКУД GATE.

8. - Проверка систем на наличие программных ошибок на АРМ «ОРИОН-ПРО»;

9. -Произведен внешний осмотр системы АПС и СОУЭ в паркинге и МОП;

10. - Проверка работы АПС путем срабатывания в паркинге-система исправна (оповещение , работа клапанов); Дымоудаление 1 ШУВ не включается. Оповещение только 1 звуковой сигнал.

11. - Проверка работы АПС путем срабатывания в МОП система исправна дымоудаление не включается, оповещение не включается.

12. - Сняты с охраны квартирные шлейфы из-за оборванных ШС при ремонте;

13. - Чистка кэша сервера АПС АРМ «Орион ПРО»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Управляющая компания «Люмьер-комфорт»

ИНН 7813536930, ОГРН 1127847317960

197110 г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д.9, литер А, пом. 35-Н

Тел.(812) 650-28-30 Сайт компании: lumiere-comfort.ru

E-mail: info@lumiere-comfort.ru

14. – Замена АКБ на АСПТ паркинг -1.
15. - Проверка системы на наличие программных ошибок на АРМ;
16. -Проверка связи ГГС с лифтами –исправна, за исключением в 4лифтах на работают контроллеры микрофонов, связь односторонняя. (ремонту не подлежат).

Места общего пользования

1. Замена ламп освещения и светильников в квартирных холлах, тамбурах, паркинге. (10 шт)
2. Произведен ежедневный технический осмотр коммуникаций -1,-2 паркинга, водомерного узла, тех коридора. Устранены все замечания.
3. Технический обход парадных.
4. Ежедневная помывка галереи. (галерея моется если на улице нет сильного мороза)
5. Дезинфекция всех парадных (спирт; лифты, поручении дверные ручки, хлорка мытье полов)
6. Заказ наряды и заявки с-300
7. Помывка паркинга два раза в неделю (в зимнем период по состоянию загрязнения)
8. Уборка снега по домово́й территории.
9. Произведен вывоз снега.
10. Информация по дому публикуется в Telegram.
11. Приложен Журнал технического обхода парадных.
12. Был произведен осмотр частот по усилению сигнала wi-fi.

Санитарное содержание придомовой территории и МОП.

1. Производился контроль санитарного состояния и графиков уборки.
2. Регулярно производился вывоз бытового мусора подрядной организацией Спец Транс «Автопарк № 6». За отчетный период вывезено 159,28 кубометра мусора: Ежедневно вывозился 31 контейнер, объемом $0.36 \cdot 8 = 2.88 \cdot 27 = 89.28$ за месяц, вывозов 14 кубовый.

3. Вывоз стекла 2,4 куба и пластика 3 раза 2,4 куба.

4. Производилась уборка на придомовой территории.
5. Ежедневный осмотр приемных ям на -2 этаже (очистка, наблюдения работы насоса)

Работа Административно-диспетчерской Службы (охранная организация «Синтез»)

1. Всего в течении отчетного периода было принято диспетчерской службой и отработано: 85 заявок отработано 69 заявок, на исполнении 16).
2. Ведение необходимых журналов.
3. Производились ежедневные обходы МКД и придомовой территории.
4. Работники дежурной смены охраны принимали меры по обеспечению соблюдения установленных правил проведения ремонтных работ (режим соблюдения тишины), погрузочно-разгрузочных работ, пропускной режим в МКД
5. Проконтролировано 4 замены грязезащитных ковров по 17 шт



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Управляющая компания «Люмьер-комфорт»

ИНН 7813536930, ОГРН 1127847317960

197110 г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д.9, литер А, пом. 35-Н

Тел.(812) 650-28-30 Сайт компании: lumiere-comfort.ru

E-mail: info@lumiere-comfort.ru

ООО «КлинОфф»

Акт технического обслуживания ЖК Люмьер

1. Проверка качества работы вентиляторов во всех рабочих режимах.
2. Проверка работы частотных преобразователей.
3. Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).
4. Проверка состояния силовых и управляющих цепей оборудования.
5. Проверка запорной арматуры.
6. Ревизия крыльчатки вытяжных установок.
7. Проверка открытия заслонок.
8. Контроль состояния ремней на вентиляторах.
9. Осмотр крепежных соединений и проверка их плотности.
10. Запущена в работу система ПЗ6, ВЗ6 (ВК -2029), для создания необходимого теплосъема.
11. Тепловые завесы Y1 и Y2 запущены в работу.
12. На завесе Y2 (въезд), произведена замена путевого выключателя (ВП 15К-21А-231-54У2.8) на новый, выполнена его настройка.
13. На приточных установках произведена замена конусообразных силиконовых прокладок ДУ 40 на новые.

Замечания:

Вент камера -2033 приточная установка ПЗ7, необходимо:

- замена внешней дефектной заслонки (заслонка пропускает воздух с улицы, невозможна регулировка штоком).

- необходимо установить дополнительно размыкатель на циркуляционный насос, для предотвращения его перегрева и выхода из строя.

Вент камера -2016 приточная установка ПЗ4: необходима замена привода заслонки, замена противопожарного клапана (КДМ-2м-К-МВЕ(220)), замена дефектного теплообменника.

Работа с собственниками жилых и коммерческих помещений.

1. Производилась снятие показаний индивидуальных приборов учета жилых и коммерческих помещений;
2. Проводился контроль вывоза бытового мусора;
3. Оказывались консультации по телефону;

По управлению и финансовому менеджменту:

1. Расчет и выпуск квитанций за декабрь
2. Корректировка данных по приборам учета