

**ФАКСОГРАММА (на отключение)**  
**ЦДС ГУП "ТЭК СПб"**

Дата 13.12.2021

Время 13:45

1. Кому: \_\_\_\_\_ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Выборгского р-на СПб		т.ф. 576-56-00
ГКУ ЖА Выборгского р-на СПб		т.ф. 417-66-61
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2. Сообщаем, что в связи с плановыми работами на тепловых сетях по адресу:

**Парголово п, Заречная ул, д. 10, стр. 1; Диаметр: 400 Подающая и обратная Подземная бесканальная; Парнас-4, вода (8-й**  
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **14.12.2021 9:00** по **15.12.2021 15:00**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Парголово п, Архитектора Белова ул: д. 4 корп. строение 1, д. 5 корп. 1 строение 1 ; Парголово п, Заречная ул: д. 10 корп. 1, д. 11 корп. 2 строение 1, д. 11 корп. 3, стр. 1, д. 11 корп. 4, стр. 1, д. 17 корп. 1					
<b>Жилых: 5</b>	<b>Детских: 1</b>	<b>Лечебных: 0</b>	<b>Школ: 0</b>	<b>Учебных: 0</b>	<b>Прочих: 1</b>
ЦО здания от ЦТП: нет отключений (переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: Парголово п, Архитектора Белова ул: д. 4 корп. строение 1, д. 5 корп. 1 строение 1 ; Парголово п, Заречная ул: д. 10 корп. 1, д. 11 корп. 2 строение 1, д. 11 корп. 3, стр. 1, д. 11 корп. 4, стр. 1, д. 17 корп. 1					
<b>Жилых: 5</b>	<b>Детских: 1</b>	<b>Лечебных: 0</b>	<b>Школьных 0</b>	<b>Учебных: 0</b>	<b>Прочих: 0</b>
<b>ИТОГО:7</b>			<b>по ЦО: 7</b>		<b>по ГВС: 6</b>

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на

7/0/0/0

(подпор/проток/цирк  
уляцию/слив)

ГВС

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)

Возможно ухудшение качества ГВС

Детские, учебные и лечебные здания : Парголово п, Архитектора Белова ул: д. 4 корп. строение 1, д. 5 корп. 1 строение 1

3. Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и сетей абонента.

4. Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры

Подписал, передал: Диспетчер Иванов К. И.